

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Вологодской области  
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 118 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению**  
**угрозы возникновения пожара**

Бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
города Череповца и Череповецкого района «ЗАБОТА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по городу Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича

№ 118 от "28" декабря 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч 00 мин. "28" января 2021 г. по 11 ч 00 мин. "02" февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка: инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец лейтенантом внутренней службы Грешниковым Владиславом Андреевичем; юридического лица БУ СО ВО «КЦСОН «ЗАБОТА», расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая, д. 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником сектора ИИР федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Вологодской области», квалификационное свидетельство № 35-ПБ/03 от 23.05.2017 г. выдано ГУ МЧС России по Вологодской области, Копыловым Николаем Леонидовичем, директором БУ СО ВО «КЦСОН «ЗАБОТА» Дубровой Светланой Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф.1.3 и Ф.3 не разделены между собой противопожарной преградой.	ст. 88 п. 1 (таблица №23) ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.1 СП 4.13130.2013	03.01.2022	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука менее 75 Дба (Протокол № 19 от 28.01.2021 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области).	ст. 4, 6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009	03.01.2022	
3.	В здании отсутствует подача звуковых или речевых сигналов во всех помещениях с постоянным пребыванием людей (отсутствует оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение безопасной эвакуацией при пожаре)	ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	03.01.2022	



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области  
лейтенант внутренней службы Грешников В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 05 ” 02 20 21 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Дуберовол. И. директор  
БУ сов. ве. КУС ФН. Завод

(должность, фамилия, инициалы)

“ 05 ” 02 20 21 г.