

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Вологодской области  
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 117 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
города Череповца и Череповецкого района «ЗАБОТА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по городу Череповец УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича

№ 117 от "28" декабря 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "28" января 2021 г. по  
12 ч 00 мин. "02" февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка:  
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
лейтенантом внутренней службы Грешниковым Владиславом Андреевичем;  
юридического лица БУ СО ВО «КЦСОН «ЗАБОТА», расположенного по адресу: г. Череповец,  
ул. Краснодонцев, д. 48

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником сектора ИИР федерального государственного бюджетного учреждения  
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная  
лаборатория» по Вологодской области», квалификационное свидетельство № 35-ПБ/03 от 23.05.2017 г.  
выдано ГУ МЧС России по Вологодской области, Копыловым Николаем Леонидовичем, директором БУ  
СО ВО «КЦСОН «ЗАБОТА» Дубровой Светланой Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	ст. 4, 6, п. п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020;	03.01.2022	
2.	Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения, на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.01.2022	

3.	Дверь и окна складского помещения выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4, 6, 88, 151 от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.; п. 7.4 СНиП 21-01-97; п. 7.12.10 СП 1.13130.2020; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2020	03.01.2022
4.	В здании не обеспечено соблюдение проектных решений в части количества и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 4.3 СНиП 21-01-97	03.01.2022
5.	Ширина горизонтальной входной площадки (эвакуационного выхода) выполнена менее 1,5 м (по факту 1,2 м)	ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.	03.01.2022
6.	Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 1,4 л/с). Протокол № 18 от 28.01.2021 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области.	ст. 4, 6, 86, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.; п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009; п. 48 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	03.01.2022
7.	Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука менее 75 Дба (Протокол № 19 от 28.01.2021 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области).	ст. 4, 6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009; ст. 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г.	03.01.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области  
лейтенант внутренней службы Грещников В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
 М.Л.П.\*

“ 05 ” 02 20 21 г.

✓ Г.С.Ф.  
 (подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
Дубовая С.С. директор  
Фурсова К.С. зам.дир.  
 (должность, фамилия, инициалы)

“ 05 ” 02 20 21 г.